Esta edificação está dotada dos seguintes Sistemas de Segurança contra incêndio:

.Extintores de incêndio
.Iluminação de emergência
.Detecção e Alarme de incêndio
.Brigada de incêndio
.Hidrantes
.Sinalização de emergência

Em caso de Emergência :
–
Ligue 193– Corpo de Bombeiros
Ligue 190– Polícia Militar

Quadra de Futsal (Descoberta)

CONSELHO TUTELAR

Arquibancada

SAÍDA

B.I. 7,5 cv

R.I. 12 m3

Assistência Social
Escritório
W.C. Fem.
W.C. Masc.
Depósito
Depósito
W.C. Fem.
W.C. Masc.
Sala de Relações Humanas
Almoxarifado
Secretaria da Creche
Garagem
Varanda
PROCON
Cartório
Técnico Informática
Licitação
Sala Presidente
Secretaria da Câmara Municipal
Sala de Diretoria e Gestão
Sala Diretoria Compras
Gabinete / Prefeito
Acesso
Espera
Sala de Pagamentos
Sala de Coltura
Sala Patrimônio
Sala Militar
Sala Meio Ambiente
Copa / Cozinha
Recepção
Circulação
Sala de Espera
Sala de Reunião
Pátio
Contadoria
Compras
Secretaria
Vestiário
Tesouraria
CENTRAL DE ALARME
Varanda
Circulação

AP - 2A

PQS 20BC

H-1

H-2

CX. D'AGUA

INSTALAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO

BOMBA –

CAIXA DE INR

REGISTRO DE RECALQUE NA COLUNA

REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA

P.A.

4,50m Ø65mm
2,80m Ø65mm
1,00 m
2,60m
18,90 m 0,65 mm
19,10m Ø65mm
6,10m Ø65mm
4,00m Ø65mm
2,25m
1,20 m
2,00 m

ISOMÉTRICO ESCALA 1:100

LEGENDA

	EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA – 2A
	EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO – 20B
	EXTINTOR GAS CARBONICO (CO2) – 5B
	HIDRANTE SIMPLES
	REGISTRO DE RECALQUE
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
	LUMINARIA AUTONOMA TIPO BALIZAMENTO BL. AUTÔNOMO
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA BL. AUTÔNOMO
	BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
	RESERVA DE INCENDIO
CM	CENTRAL DE ALARME
CH	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
	CENTRAL LUZ DE EMERGENCIA
	BOMBA DE INCENDIO
	ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO
	SINALIZAÇÃO DE PROIBIDO FUMAR
	SINALIZAÇÃO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
	SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA
SD	SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA
	SINALIZAÇÃO PARA ACIONAMENNTO DE ALARME E BOTOEIRA
	SINALIZAÇÃO DE ALARME SONORO E OU VISUAL
	SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO
	SINALIZAÇÃO DE MANGUEIRA E HIDRANTE
SO	SINALIZAÇÃO DE SOLO
	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
	SAÍDA ROTA DE FUGA
	ENTRADA PARA O C.B. COMBATE A INCÊNDIO
	ACIONADOR MANUAL DA BOMBA
	DETECTOR DE FUMAÇA
	CENTRAL PREDIAL DE GLP
	BARRA ANTIPÂNICO

QUADRO DE RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

SISTEMA DE ALARME	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 56/19
ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 56/19, EMISSÃO MÍNIMA DE 3 LUX NO PISO EM TODA ÁREA
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 11/19 – DEVERÃO SER SINALIZADAS
PLANO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 16/19 – DEVERÁ SER ELABORADO NA VISTORIA
ESCADA DE INCÊNDIO	CONFORME INSTRUÇÃO Nº 11/19, O ATESTADO SERÁ APRESENTADO NA VISTORIA
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 19/19 A ILUMINAÇÃO DEVE SER PROVIDA POR BLOCO AUTÔNOMO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 30 WATTS E FLUXO LUMINOSO DE 1.500 LUMENS, COM AUTONOMIA DE 1 HORA. OS BLOCOS DEVEM SER INSTALADOS A 2,10 M DO PISO E ILUMINAR DIRETAMENTE AS ESCADAS E PATAMARES, COM NÍVEL DE ILUMINAMENTO MÍNIMO DE 3 LUX NO PISO EM TODA ÁREA.
LAUDO DE INCÊNDIO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 19/19
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 20/19
EXTINTORES	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 21/19 – DEVERÃO SER INSTALADOS EXTINTORES PORTÁTEIS A ÁGUA PRESSURIZADA – DIMENSIONADO DE METROS / RISCO MÉDIO – SERÃO INSTALADOS 02 EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA – EXTINTOR DE 10L (2A) – DISTANCIADOS DE NO MÁXIMO 20 METROS DE QUALQUER PONTO DA EDIFICAÇÃO.
HIDRANTES	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 22/19 – DEVERÃO SER INSTALADOS HIDRANTES PREFERENCIALMENTE EXTERNOS, DOTADOS DE MANGUEIRA DE 40MM – NO MEIOS DE 30MM, VAZÃO MÍNIMA DE 200 LPM E PRESSÃO MÍNIMA DE 40MCA – NO MÁXIMO 2 HIDRANTES PARA DIMENSIONAMENTO, NÃO TEM QUE SER SIMULTÂNEOS.

CLASSIFICAÇÃO – DECRETO ESTADUAL Nº 63.911/18

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
H	SERVIÇO PÚBLICO	H-4	PREFEITURA	ADMINISTRATIVO

CARGA DE INCÊNDIO IT– 14/19

OCUPAÇÃO / USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m²
H	SERVIÇO PÚBLICO	H-4	700

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

RISCO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m²
MÉDIO	700

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO – IT 10/18

PISO	ACABAMENTO	CLASSE I OU II A
	REVESTIMENTO	CLASSE I OU II A
PAREDES E DIVISÓRIAS	ACABAMENTO	CLASSE I OU II A
	REVESTIMENTO	CLASSE I OU II A
TETO E FORRO	ACABAMENTO	CLASSE I OU II A
	REVESTIMENTO	CLASSE I OU II A

NA SOLICITAÇÃO DE VISTORIA SERÁ APRESENTADA A ART DE CMAR (6.2.1 DA IT 10/19

AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATENDERÃO A IT –41/19

CROQUI DE LOCAÇÃO

ASSUNTO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ADAPTAÇÃO PREDIAL VISANDO A OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS NO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A PREFEITURA E A CÂMARA DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA.

ENDEREÇO:
AVENIDA CAMPOS SALLES, Nº 113, INÚBIA PAULISTA/SP

PROPRIETÁRIO:
Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista

FOLHA: Única

CONTEÚDO: Planta Baixa

Situação
Sem Escala

Áreas

TERRENO	1.900,00 M2
CÂMARA MUNICIPAL	199,65 M2
PREFEITURA MUNICIPAL	815,97 M2
CONSELHO TUTELAR	83,60 M2
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA	1.098,60 M2

FERNANDO ROSSI:27187558813 Assinado digitalmente por FERNANDO ROSSI:27187558813 ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Videoconferência, OU=AR SOLUTI, OU=ASSINATURA TIPO A1, CN=FERNANDO ROSSI:27187558813 Dados: 2025-06-02 16:53:33 -03'00'

Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista
Fernando Rossi
Prefeito
Documento assinado digitalmente
govbr SILVIO DE ARAUJO LIMA
Data: 01/06/2025 09:53:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista
Silvio de Araujo Lima
Gestor de Convênios
Documento assinado digitalmente
govbr EMERSON LUIS CAVALARO DE ALMEIDA PAULA
Data: 02/06/2025 14:50:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EMERSON LUIS CAVALARO DE ALMEIDA PAULA
Arquiteto e Urbanista - CAU/SP A234459-2
RRT Nº 15416819

ESCALA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	DATA	R.R.T.
Indicadas	EMERSON CAVALARO	01/04/2025	RRT Nº 15416819

APROVAÇÃO: